



LEGENDA STROJNÉHO ZARIADENIA:

A	ELEKTROKOTOL DAKON DALINE PTE 38kW (3x400/230V)	3
B	ZASOBNÍK TEPEJ UŽITKOVEJ VODY 500l	2
C	EXPANZNÁ NÁDOBA 140L	1
D	ROZDELOVAČ A ZBERAČ VYKUROVANIA DN100	1
E	EXPANZNÁ NÁDOBA K ZASOBNÍKU VODY	2
F	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 25-100	2
G	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 25-60	1
H	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 25-40	1
I	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE DN25 kv=10 S POHONOM	2
J	ÚPRAVA VODY VIESSMANN	1

LEGENDA:

—	PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK
- - -	VRATNÉ POTRUBIE ÚK
- · - · -	EXPANZNÉ POTRUBIE
- - - - -	POTRUBIE STUJENEJ VODY
- · - · - · -	POTRUBIE CÍRKULÁCIE TŮV
- · - · - · - · -	POTRUBIE TŮV

- GK - GULOVÝ KOHŮT
- VK - VYPUSŤACÍ KOHŮT
- SK - SPÁTNÁ KLAPKA
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F - FILTER
- PV - POISTNÝ VENTIL
- TM - TERMOMANOMETER 0-120°C, 4 bar
- \*GK - GULOVÝ KOHŮT S POUŽITÍM IBA PRI ODSTAVENÍ ZASOBNÍKA
- TZV - TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Žulko	KRESLIL:	Ing. Ivana Valuchová	AUTOR:	Ing. Jozef Žulko	TB TECHNIKA s.r.o.
Miesto STAVBY:	Turčianske Teplice, UJ, Kojárová, parc.č. 632/2, 632/3, 632/4	INVESTOR:	AJDA s.r.o., Horné Rakovce 20/1379, Turčianske Teplice 039 01	DÁTUM:	04/2014	Kot. Weinholda 34
STAVBA:	ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ CENTRUM HANGÁR	OBSAH VÝKRESU:	SCHEMA ZAPOJENIA	STUPEŇ:	RP	972 43 Zemianske Kostolany
				ZAK. ČÍSLO:	úk	
				PROFESIA:	úk	
				FORMÁT:	2 x A4	
				Č. VÝKRESU:	5	
				MIERKA:	-	